

Volta

T 02 476 16 76

F 02 476 17 76

Marlylaan 15/8

1120 Brussel

info@volta-org.be

www.volta-org.be

Reactie op de Elia consultatie over de NC RfG

Dit is een reactie op de
"Proposal for NC RfG Requirements of General Application"
§ 3.1.6 Logical interface to cease active power injection [Art 13-6]

"The right to request additional equipment to achieve remote control of the logical interface will be asserted by the relevant system operator in due time."

Gezien de hoge kostprijs van een telecontrolekast, die relatief zwaarder uitvalt voor kleinere projecten, vragen wij dat bij het verder uitwerken van deze regel door de distributienetbeheerders:

- Geen algemene verplichting inzake telecontrole wordt opgelegd aan alle installaties, ook niet vanaf een bepaald vermogen, binnen de type A-categorie (< 1 MVA)
- Duidelijke regels worden vastgelegd om te bepalen in welke gevallen toch telecontrole vereist is voor een installatie van type A.

Dit is een gezamenlijke reactie van Volta en de federaties Eloya, FEE, Nelectra en Techlink.

