

Beste,

Please find below some comments to the Elia Consultation in Subject.

- Lijst van externe organismen die een bewijs van Submeter Conformiteit kunnen uitvoeren: kan die lijst zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd (eventueel later aangevuld) ?
- Gesloten distributienetten aangesloten op een distributienet: zijn installaties aangesloten op deze netten in elk geval uitgesloten van deelname aan SDR ? Waarom kunnen deze niet worden toegelaten ?
- Definitie Kritische uren: wordt alleen de Kerstvakantie buiten beschouwing gelaten of alle schoolvakanties in de winterperiode ?
- Definitie Vraagzijdebeheer : aan te passen als volgt (verhogen van de vraag is ook vraagzijdebeheer): **Afname Variatie** in verbruik van elektriciteit (in MW) door het veranderen, stoppen, **starten, versnellen** of vertragen van een energieverbruikend industrieel proces zonder te steunen op een **verhoging variatie** van productie.
- Punt 4.2.: Submetering. Febeliec stelt voor
 - o Installaties die kunnen/willen deelnemen aan SDR en vandaag een meetinstallatie hebben die compatibel is met het Technisch reglement, toe te laten tot deelname (bv. generatie-eenheden met een vermogen <5 MW);
 - o Submetering op gesloten distributienetten met de nodige realiteitszin te bekijken. Sommige CDSen hebben een zeer gesofistikeerd meetsysteem dat qua accuraatheid, betrouwbaarheid en transparantie vergelijkbaar is met het Elia-net, zonder noodzakelijk op elk punt over een meetinstallatie te beschikken die voldoet aan de Elia-specificaties. In die gevallen moeten achterliggende klanten aan SDR kunnen deelnemen met de bestaande meetsystemen, in overleg en met het akkoord van Elia. Febeliec dringt erop aan dat hierover snel nog bijkomend overleg wordt georganiseerd met de betrokken bedrijven.
- Punt 4.1.2: de algemene vereisten voor een applicatiedossier blijven zeer veeleisend (samenstelling van aandeelhouderschap ??, economische en financiële capaciteit, beëdigde verklaringen, ...). Dit dreigt nog steeds een belangrijk aantal geïnteresseerde bedrijven af te schrikken. Febeliec dringt erop aan dat Elia zich hier zo soepel mogelijk opstelt.
- Punt 4.3.2: (...) Exclusiviteitscriteria voor een combinatie van Opleveringspunten die deelnemen aan SDR DROP-TO, SDR DROP-BY en/of andere ondersteunende diensten:
 - a. **Opleveringspunten waar de meter die gebruikt wordt voor de beschikbaarheids-en activatiecontrole van de SDR dienst de hoofdmeter is aan het Toegangspunt**: deze zin klopt niet...
- Punt 4.4.2: dit is een erg eenzijdig recht van Elia om het contract te wijzigen. Febeliec stelt voor dat in dergelijke gevallen de SR-leverancier op zijn minst de mogelijkheid heeft het contract op te zeggen zonder schadevergoeding.

Kind regards,

FEBELIEC ENERGY FORUM
22/1/2015 – 25 years Febeliec
REGISTER NOW at www.febeliec.be !!

Peter Claes*

on behalf of Febeliec

Federation of Belgian Industrial Energy Consumers