

From: Wyverkens, Herman [mailto:Herman.Wyverkens@eon-benelux.com]
Sent: dinsdag 28 juni 2016 10:48
To: Usersgroup
Subject: RE: TF "Implementation Strategic Reserve" REMINDER Public consultation

Geachte heer De Vos,


Gelieve hieronder onze opmerkingen betreffende uw consultatie terug te vinden:

1. Het gebruikte model is gebaseerd op de historische gegevens van de 40 afgelopen winterperiodes. Vraag is hoe het effect van de huidige klimaatverandering in rekening wordt gebracht? Dit kan belangrijk zijn, daar de kans op extreme winters (ook zeer koude) volgens klimatologen sterk zal toenemen in de komende jaren.
2. Vraagsturing: op welke manier zal men er zich van verzekeren dat de gecontracteerde DSR niet reeds werd gecontracteerd (en mogelijk dus ook geactiveerd) via een andere (balancerings) reserve?
3. Op welke manier worden de volgende risico's op onverwachte stops van centrale productie-installaties ingecaluleerd?
 - a. Bankroet, faling van een operator/producent
 - b. Terroristische aanslagen
 - c. Wilde stakingen als gevolg van sociale onrust

Merk op dat risico's **A** en **B** nieuw, maar realistisch zijn: dus niet voorkwamen in het (recente) verleden.

Voor risico **C**, lijkt de kans dat dit zich voordoet, dan weer sterk te zijn toegenomen voor de komende jaren.

Gelieve volgend punt confidentieel te behandelen:



Mocht u bijkomende toelichtingen wensen, aarzel niet om mij te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Herman Wyverkens
Public & Regulatory Affairs
Director Belgium

tel: +32 (0)2 213 70 63

mobile: +32

fax: +32 (0) 2 743 33 39

herman.wyverkens@eon-benelux.com



E.ON Benelux
Jan Frans Willemsstraat, 200
1800 Vilvoorde