

## Konings Maarten

---

**Subject:** FW: Feedback Willy Vanwynsberghe

---

**From:** Willy Vanwynsberghe <[willy.vanwynsberghe@telenet.be](mailto:willy.vanwynsberghe@telenet.be)>

**Sent:** Tuesday, 8 November 2022 20:15

**To:** Consultations <[Consultations@elia.be](mailto:Consultations@elia.be)>

**Subject:** federaal ontwikkelingsplan transmissienet 24-34

Beste Mijnheer Vanwynsberghe,

Ik kreeg uw vraag doorgestuurd betreffende uw antwoord op de consultatie. We hebben geen voorstellen ontvangen van u. Zou u een nieuwe poging kunnen ondernemen?

Indien het u niet lukt om het via de website door te sturen mag u het ook altijd mailen op dit mailadres. Mag ik u dan vragen onderstaande ook in te vullen:

Name	Willy Vanwynsberghe
Email	<a href="mailto:willy.vanwynsberghe@telenet.be">willy.vanwynsberghe@telenet.be</a>
Organization	prive ex EBL
Comments/suggestions to the consultation	
Upload additional documents if needed	
Answer confidential ?	volledig niet-vertrouwelijk

Mvg,

Met vriendelijke groeten / Cordialement,

**Jessie Moelans**  
Key Account Management

Besten,

Gelieve onze voorstellen te vinden betreffende het ontwikkelingsplan.

**Ventilus is beslist.**

**Er komt een lijn Avelgem-Izegem-Zedelgem-Brugge 2x380kV.**

Post Izegem: Voorstel van eenvoudig schema: Goedkoop wegens geen complete post 380 3rails met 4lijnen, 2trafos, 2koppelingen...

Voeding van de trafos 380/150:

Ofwel in aftakking op 1 lijn (1trafoveld) ofwel 1 lijn in-en-uit gebracht (minipost met 2lijnvelden, 1trafo, 1rail 380) waardoor eenvoudiger en veiliger uitbating.

Strategisch en geografisch spreiden van de trafos voor de veiligheid.

Maximum 2, nooit 3 trafos per post.

Post Izegem: Tr 1 in aftakking op Avelgem-Zedelgem. Tr 2 in-en-uit op Avelgem-Brugge. Voeding 150 ook versterkt uit de kust en Wortegem

Post Zedelgem: (ter versterking van Brugge 150): Tr 1 in-en-uit op Avelgem-Brugge. Tr 2 in aftakking op Izegem-Brugge.

Post Wortegem: (ter versterking van Izegem en Ruien 150): Tr 1 in aftakking, Tr 2 in-en-uit op Avelgem-Gent/Eeklo.

Met deze voorstellen:

Bij totaal verlies post Avelgem: nu verlies 2 trafos in Ruien 150. Later, in dit voorstel: ondersteund door Wortegem 150.

Bij verlies dubbele lijn Av-Iz-Ze-Br: verlies slechts 1 trfo 380/150.

Ik wil graag deze voorstellen verdedigen.

Willy Vanwynsberghe